



Włoszczowa 2020-02-17

Znak sprawy GKIV/ZP/03/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do przetargu znak GKIV/ZP/03/2020 na roboty budowlane „Budowa płyty do przetwarzania kompostu wraz z powierzchnią komunikacyjną.”

W dniu 13 lutego 2020 roku jeden z Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o treści:

Pytanie:

W związku z niedostępnością geowłókniny 800g/m² proszę o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza zastosowanie geowłókniny 2 x 400g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę geowłókniny 800g/m² na geowłókninę 2 x 400g/m².

Sporządził

INSPEKTOR
ds. przetwarzania odpadów
i zamówień publicznych

mgr Antoni Dębecki

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Wiktor Fatyga